

FICHA ELETROTÉCNICA

Concelho	Peniche	Instalações novas	X
Lugar	Atouguia da Baleia	Instalações existentes	
Localização	Rua da Boa Vista – Atouguia da Baleia		
Requerente	Município de Peniche (NIF: 506 812 820)		
Morada	Largo do Município 2520-239 Peniche		

Categoria das Instalações Número de licença municipal

Portinhola ⁽²⁾ Q. colunas⁽²⁾ cx. corte cx. barr. cx. prot.

Constituição do Imóvel				
Pisos	Quantidades	Número de Instalações por piso	Destino	Total de Instalações
Total				

Motores e aparelhos de soldadura ⁽³⁾				
Quantidade	Potência (kVA)	Tipo de arranque	Potência total (kVA)	Observações

Potências previstas ⁽⁴⁾						
Locais de utilização	Quantidade	Iluminação, usos gerais e força motriz — kVA	Aquecimento — kVA (5)	Total Instalado — kVA	Coefficiente de simultaneidade	Potência a alimentar — kVA
	6	20,70	-	124,20	0,5266	65,40
	1	100,00	-	100,00	1	100,00
Subtotal	7	-	-	224,00	-	165,40
IP	1	-	-	0,93	1	0,93
Total	8	-	-	224,93	-	166,33

Instalação sem projeto	
Coluna	Tipo de condutores _____. Secção _____ mm ² Proteção mecânica _____ Ø _____.
Entrada	Tipo de condutores _____. Secção _____ mm ² Proteção mecânica _____ Ø _____.
Instalação utiliz.	____ circ. a _____ mm ² c/ prot. _____ A ____ circ. a _____ mm ² c/ prot. _____ A ____ circ. a _____ mm ² c/ prot. _____ A

Técnico responsável inscrito na OET, sob o n.º. 18335.

Nome Ricardo Manuel Chibeles da Mata Ferreira de Azevedo

Morada Rua Cidade de Bolama, 18A, Piso 0, Esritório 38.7, Olivais
1800-079 Lisboa

Assinatura _____.

21 / 08 / 2020

(1) Uma por cada ramal, chegada ou entrada.

(2) A preencher só quando se tratar de instalações existentes

(3) A preencher só quando se tratar de instalações de FM; nos aparelhos de soldadura indicar em observações se é estático ou rotativo

(4) Utilizar os escalões de potência fixados no tarifário em vigor.

(5) Com contador separado.

(6) Utilizar para estabelecimentos comerciais, industriais, agrícolas, etc.