

Sódio	1	100	mg/l Na	200	---	6	6	100	-	-	-	-	-	-	-	6
Sulfatos	1	100	mg/l SO4	250	---	43	43	100	-	-	-	-	-	-	-	43
Tetracloroetano	1	100	µg/l	10	---	<1,5	<1,5	100	-	-	-	-	-	-	-	<1,5
Tricloroetano	1	100	µg/l	10	---	<1,5	<1,5	100	-	-	-	-	-	-	-	<1,5
Trihalometanos Total	1	100	µg/l	100	---	35	35	100	-	-	-	-	-	-	-	35
Alfa total	1	100	Bq/L	0.1 Bq/L	---	<0,04	<0,04	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,04
Beta total	1	100	Bq/L	1 Bq/L	---	<0,1	<0,1	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,10
Dose Indicativa total	1	100	mSv/ano	0.1 mSv/ano	---	<0,10	<0,10	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,10
Radão	1	100	Bq/L	500 Bq/L	---	<10,0	<10,0	100	-	-	-	-	-	-	-	<10,0
Diurão	1	100	µg/l	0.1	---	<0,025	<0,025	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,025
Bentazona	1	100	µg/l	0.1	---	<0,025	<0,025	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,025
Terbutilazina	1	100	µg/l	0.1	---	<0,025	<0,025	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,025
Desetilterbutilazina	1	100	µg/l	0.1	---	<0,025	<0,025	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,025
Oxamil	1	100	µg/l	0.1	---	<0,050	<0,050	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,050
Benzo(b)fluoranteno	1	100	µg/l	0.1	---	<0,010	<0,010	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,010
Benzo(g,h,i)perileno	1	100	µg/l	0.1	---	<0,010	<0,010	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,010
Benzo(k)fluoranteno	1	100	µg/l	0.1	---	<0,010	<0,010	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,010
Indeno(1,2,3-cd)pireno	1	100	µg/l	0.1	---	<0,010	<0,010	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,010
Pesticidas totais	1	100	µg/l	0.5	---	<0,025	<0,025	100	-	-	-	-	-	-	-	<0,025
TOTAL	46															

Legenda

- > Valor superior ao Limite de Quantificação
- < Valor inferior ao Limite de Quantificação
- Abc Valor superior ao limite permitido por lei (valor paramétrico)
- Abc Valor superior / inferior ao recomendado por lei (parâmetros indicadores)

Metodologia de averiguação de causas relativas a incumprimentos:	Causas relativas a incumprimentos:	Medidas corretivas implementadas:
Não houve incumprimentos.	Não houve incumprimentos.	Não houve incumprimentos.

Observações:

O Presidente do Conselho de Administração



O Presidente do Conselho de Administração,
Henrique Bertino Batista Antunes

Técnico Responsável
Márcia Reis (Eng^a)

